TTK 99 HEPA



BETRIEBSANLEITUNGLUFTENTFEUCHTER





Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Benutzung dieser Anleitung	2
Sicherheit	2
Informationen über das Gerät	6
Transport und Lagerung	7
Montage und Inbetriebnahme	8
Bedienung	9
Nachbestellbares Zubehör	13
Fehler und Störungen	13
Wartung	15
Technischer Anhang	20
Entsorgung	23

Hinweise zur Benutzung dieser Anleitung

Symbole



Gefahi

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von extrem entzündbarem Gas für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.



Warnung vor elektrischer Spannung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von elektrischer Spannung für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.



Warnung

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Vorsicht

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Hinweis

Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B. auf Sachschäden) hin, aber nicht auf Gefährdungen.



Info

Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, Ihre Tätigkeiten schnell und sicher auszuführen.



Anleitung beachten

Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass die Anleitung zu beachten ist.

Die aktuelle Fassung dieser Anleitung und die EU-Konformitätserklärung können Sie unter folgendem Link herunterladen:



TTK 99 HEPA



https://hub.trotec.com/?id=45722

Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme/Verwendung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes bzw. am Gerät auf!



Warnung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne

- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder Bereichen und stellen Sie es nicht dort auf.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in aggressiver Atmosphäre.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht und standsicher auf tragfähigem Untergrund auf.

Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Lassen Sie das Gerät nach einer Feuchtreinigung trocknen.
 Betreiben Sie es nicht im nassen Zustand.
- Betreiben oder bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Wasserstrahl aus.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab.



- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Tiere fern
- Beaufsichtigen Sie das Gerät gelegentlich während des Betriebs.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung das Gerät, dessen Zubehör und Anschlussteile auf mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie keine defekten Geräte oder Geräteteile.
- Stellen Sie sicher, dass alle sich außerhalb des Gerätes befindlichen Elektrokabel vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt sind. Verwenden Sie das Gerät niemals bei Schäden an Elektrokabeln oder am Netzanschluss!
- Der Netzanschluss muss den Angaben im Technischen Anhang entsprechen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose.
- Wählen Sie Verlängerungen des Netzkabels unter Berücksichtigung der Geräteanschlussleistung, der Kabellänge und des Verwendungszwecks aus. Rollen Sie Verlängerungskabel vollständig aus. Vermeiden Sie elektrische Überlast.
- Nutzen Sie das Gerät niemals, wenn Sie Schäden an Netzstecker oder Netzkabel feststellen.
 Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 Defekte Netzkabel stellen eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit dar!
- Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten an dem Gerät das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Beachten Sie bei der Aufstellung die Mindestabstände zu Wänden und Gegenständen sowie die Lager- und Betriebsbedingungen gemäß dem Technischen Anhang.
- Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und Luftauslass frei sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Ansaugseite stets frei von Schmutz und losen Gegenständen ist.
- Stecken Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät.
- Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder Etiketten vom Gerät. Halten Sie alle Sicherheitszeichen, Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.
- Transportieren Sie das Gerät ausschließlich aufrecht und mit entleertem Kondensatbehälter bzw. Ablassschlauch.

- Vor Lagerung oder Transport entleeren Sie das angesammelte Kondensat. Trinken Sie es nicht. Es besteht Gesundheitsgefahr!
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile, da sonst kein funktions- und sicherheitsgerechter Betrieb gewährleistet ist.

Λ

Sicherheitshinweise für Geräte mit brennbaren Kältemitteln

- Stellen Sie das Gerät nur in Räumen auf, in denen sich eventuelle Kältemittelverluste nicht anstauen können. Nicht belüftete Räume, in denen das Gerät installiert, betrieben oder gelagert wird, müssen so gebaut sein, dass eventuelle Kältemittelverluste sich nicht anstauen. So werden Brand- oder Explosionsgefahren vermieden, welche durch eine von Elektroöfen, Kochherden oder anderen Zündquellen verursachte Zündung des Kältemittels entstehen.
- Stellen Sie das Gerät nur in Räumen auf, in denen sich keine Zündquelle (z. B. offene Flammen, ein eingeschaltetes Gasgerät oder ein Elektroheizer) befindet.
- Beachten Sie, dass das Kältemittel geruchlos ist.
- Installieren Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den nationalen Installationsbestimmungen.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften.
- Beachten Sie die nationalen Gasvorschriften.
- Installieren, bedienen und lagern Sie das Gerät nur in einem Raum mit einer Fläche von mehr als 4 m².
- Verwahren Sie das Gerät so, dass keine mechanischen Schäden auftreten können.
- Beachten Sie, dass angeschlossene Rohrleitungen keine Zündquelle enthalten dürfen.
- R290 ist ein mit den europäischen Umweltvorschriften übereinstimmendes Kältemittel. Teile des Kühlkreises dürfen nicht perforiert werden.
- Beachten Sie die maximale Kältemittelfüllmenge in den technischen Daten.
- Nicht durchbohren oder anbrennen.
- Verwenden Sie keine anderen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Jede Person, die an dem Kältemittelkreislauf arbeitet, muss einen Befähigungsnachweis von einer Industrieakkreditierten Stelle, die ihre Kompetenz im sicheren Umgang mit Kältemitteln anhand eines in der Industrie bekannten Verfahrens nachweist, vorweisen können.



- Servicearbeiten dürfen nur gemäß den Herstellervorgaben durchgeführt werden. Ist für die Wartungs- und Reparaturarbeiten die Unterstützung von weiteren Personen erforderlich, muss die im Umgang mit brennbaren Kältemitteln geschulte Person die Arbeiten ständig überwachen.
- Der gesamte Kältemittelkreislauf ist ein wartungsfreies, hermetisch geschlossenes System und darf nur von Fachbetrieben für Kälte- und Klimatechnik oder von Trotec gewartet bzw. in Stand gesetzt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Trocknen und Entfeuchten der Raumluft unter Einhaltung der technischen Daten.

Das Gerät kann zusätzlich auch als Raumluft-Wäschetrockner zur Unterstützung der Trocknung von nasser Wäsche eingesetzt werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören:

- das Entfeuchten und Trocknen von:
 - Wohn-, Schlaf- und Kellerräumen
 - Badezimmern
 - Wochenendhäusern, Wohnwagen
- die ständige Trockenhaltung von:
 - Lagern, Archiven, Laboren, Garagen
 - Umkleideräumen etc.

Eine andere Verwendung als die bestimmungsgemäße Verwendung gilt als Fehlanwendung.

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

- Das Gerät ist nicht für den industriellen Einsatz bestimmt.
- Legen Sie keine Gegenstände, wie z. B. Kleidungsstücke, auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Schwimmbecken, Badewannen und Duschen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen baulichen Veränderungen sowie An- oder Umbauten am Gerät vor.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf nassem bzw. überschwemmtem Untergrund auf, z.B. in der Nähe von Bodenabläufen.

Personalqualifikation

Personen, die dieses Gerät verwenden, müssen:

- sich der Gefahren bewusst sein, die beim Arbeiten mit Elektrogeräten in feuchter Umgebung entstehen.
- die Anleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, gelesen und verstanden haben.

Wartungstätigkeiten, die das Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur von Fachbetrieben für Kälte- und Klimatechnik oder von Trotec durchgeführt werden.

Sicherheitszeichen und Schilder auf dem Gerät

Hinweis

Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder Etiketten vom Gerät. Halten Sie alle Sicherheitszeichen, Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.

Folgende Sicherheitszeichen und Schilder sind auf dem Gerät angebracht:

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 4 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 4 m².

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 4 m².







Anleitung beachten

Dieses Symbol weist Sie darauf hin, dass die Anleitung zu beachten ist.



Reparaturanleitung beachten

Entsorgungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur gemäß den Herstellervorgaben und von Personen mit Befähigungsnachweis durchgeführt werden. Eine entsprechende Reparaturanleitung ist auf Anfrage beim Hersteller erhältlich



Restgefahren



Gefahr

Natürliches Kältemittel Propan (R290)!

H220 - Extrem entzündbares Gas.

H280 – Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

P210 – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P377 – Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. P410+P403 – Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.



Warnung vor elektrischer Spannung

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden!



Warnung vor elektrischer Spannung

Gefahr vor elektrischem Schlag!

Das Gerät besitzt keinen Schutz vor Wasser.

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

Benutzen Sie das Gerät niemals in Bereichen, in denen Tropf-, Sprüh- oder fließendes Wasser in das Gerät eindringen kann, und tauchen Sie es niemals in Wasser!



Warnung vor elektrischer Spannung

Gefahr vor elektrischem Schlag! Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung kommt, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages! Dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzen!



Warnung vor elektrischer Spannung

Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker aus der Netzsteckdose! Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.



Warnung

Von diesem Gerät können Gefahren ausgehen, wenn es von nicht eingewiesenen Personen unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird! Beachten Sie die Personalqualifikationen!



Warnung

Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.



Warnung

Erstickungsgefahr!

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Hinweis

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten Luftfilter am Lufteinlass! Ohne Luftfilter wird das Geräteinnere stark verschmutzt, dadurch kann die Leistung gemindert und das Gerät beschädigt werden.

Verhalten im Notfall

- 1. Schalten Sie das Gerät aus.
- Trennen Sie das Gerät von der Netzeinspeisung: Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- 3. Schließen Sie ein defektes Gerät nicht wieder an den Netzanschluss an.



Informationen über das Gerät

Gerätebeschreibung

Das Gerät verfügt über einen integrierten HEPA-Filter, der die eingesaugte Luft mit einer Wirksamkeit von 95 % von Pollen, Viren, Staubmilbenrückständen, Schimmelpilzsporen und anderen Allergenen reinigt.

Mithilfe des Kondensationsprinzips sorgt das Gerät für eine automatische Luftentfeuchtung von Räumen.

Der Ventilator saugt die feuchte Raumluft am Lufteinlass über den Luftfilter, den HEPA-Filter, den Verdampfer und den dahinterliegenden Kondensator an. Am kalten Verdampfer wird die Raumluft bis unter den Taupunkt abgekühlt. Der in der Luft enthaltene Wasserdampf schlägt sich als Kondensat bzw. Reif auf den Verdampferlamellen nieder. Am Kondensator wird die entfeuchtete, abgekühlte Luft leicht erwärmt und wieder ausgeblasen. Die so aufbereitete, trockenere Luft wird wieder mit der Raumluft vermischt. Aufgrund der ständigen Raumluftzirkulation durch das Gerät wird die Luftfeuchtigkeit im Aufstellraum reduziert.

Abhängig von der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit tropft das kondensierte Wasser stetig oder nur während der periodischen Abtauphasen durch den integrierten Ablaufstutzen in den darunter befindlichen Kondensatbehälter. Dieser ist zur Messung des Füllstandes mit einem Schwimmer ausgestattet.

Das Gerät ist zur Bedienung und Funktionskontrolle mit einem Bedienfeld versehen.

Wird der Maximalfüllstand des Kondensatbehälters erreicht oder ist der Kondensatbehälter nicht richtig eingesetzt, leuchtet die Kondensatbehälter-Kontrolllampe (siehe Kapitel Bedienung) auf dem Bedienfeld. Das Gerät schaltet ab. Die Kondensatbehälter-Kontrolllampe erlischt erst beim Wiedereinsetzen des entleerten Kondensatbehälters.


Optional kann das kondensierte Wasser mithilfe eines Schlauches am Kondensatanschluss abgeleitet werden.

Das Gerät ermöglicht eine Absenkung der relativen Luftfeuchtigkeit auf bis zu ca. 30 %.

Das Gerät kann zusätzlich auch als Raumluft-Wäschetrockner zur Unterstützung der Trocknung von nasser Wäsche in Wohnund Arbeitsräumen eingesetzt werden.

Aufgrund der im Betrieb entstehenden Wärmeabstrahlung kann die Raumtemperatur etwas ansteigen.

Gerätedarstellung





Nr.	Bezeichnung
1	Bedienfeld
2	Farb-LED-Anzeige Raumluftfeuchtigkeit
3	Transportgriff
4	Luftauslass
5	Kondensatbehälter
6	Lufteinlass
7	Anschluss Kondensatablassschlauch
8	Stromkabelhalterung
9	Luftfilter
10	HEPA-Filter
11	Kondensatablassschlauch

Transport und Lagerung

Hinweis

Wenn Sie das Gerät unsachgemäß lagern oder transportieren, kann das Gerät beschädigt werden. Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur Lagerung des Gerätes.

Transport

Beachten Sie, dass ggf. zusätzliche Transportvorschriften für Geräte mit brennbarem Kältemittel bestehen. Die Anordnung der Ausrüstung oder die maximale Anzahl von Geräteteilen, die zusammen transportiert werden dürfen, ergibt sich aus den anzuwendenden Transportvorschriften.

Das Gerät ist zum leichteren Transport mit einem Handgriff versehen.

Beachten Sie folgende Hinweise vor jedem Transport:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Entleeren Sie das restliche Kondensat aus dem Gerät und dem Kondensatablassschlauch (siehe Kapitel Wartung).
- Benutzen Sie das Netzkabel nicht als Zugschnur.

Beachten Sie folgende Hinweise nach jedem Transport:

Stellen Sie das Gerät nach dem Transport aufrecht auf.

Lagerung

Beachten Sie folgende Hinweise vor jeder Lagerung:

- Entleeren Sie das restliche Kondensat aus dem Gerät und dem Kondensatablassschlauch (siehe Kapitel Wartung).
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerätes die folgenden Lagerbedingungen ein:

- Lagern Sie das Gerät nur in einem Raum mit einer Fläche von mehr als 4 m².
- Bewahren Sie das Gerät nur in Räumen auf, in denen sich keine Zündquelle (z. B. offene Flammen, ein eingeschaltetes Gasgerät oder ein Elektroheizer) befindet.
- Lagern Sie das Gerät trocken und vor Frost und Hitze geschützt.
- Lagern Sie das Gerät in aufrechter Position und an einem vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Platz.
- Schützen Sie das Gerät ggf. mit einer Hülle vor eindringendem Staub.
- Stellen Sie keine weiteren Geräte oder Gegenstände auf das Gerät, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.



Montage und Inbetriebnahme

Lieferumfang


- 1 x Gerät
- 1 x Schlauch für den Kondensatablauf, Länge 30 cm, Durchmesser 10 mm,
- 1 x Luftfilter
- 1 x HEPA-Filter
- 1 x Anleitung

Gerät auspacken

- 1. Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie das Gerät.
- 2. Entfernen Sie die Verpackung vollständig vom Gerät.
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist, und beschädigen Sie es beim Abwickeln nicht.

Inbetriebnahme

Beachten Sie bei der Aufstellung des Gerätes die Mindestabstände zu Wänden und Gegenständen gemäß dem Kapitel Technischer Anhang.



- Vor der Wiederinbetriebnahme des Gerätes überprüfen Sie den Zustand des Netzkabels. Bei Zweifeln an dessen einwandfreiem Zustand rufen Sie den Kundendienst an.
- Stellen Sie das Gerät nur in Räumen auf, in denen sich eventuelle Kältemittelverluste nicht anstauen können.
- Stellen Sie das Gerät nur in Räumen auf, in denen sich keine Zündquelle (z. B. offene Flammen, ein eingeschaltetes Gasgerät oder ein Elektroheizer) befindet.

- Stellen Sie das Gerät aufrecht und standsicher auf tragfähigem Untergrund auf.
- Vermeiden Sie Stolperstellen beim Verlegen des Netzkabels bzw. weiterer Elektrokabel, insbesondere bei Aufstellung des Gerätes in der Raummitte. Verwenden Sie Kabelbrücken.
- Stellen Sie sicher, dass Kabelverlängerungen vollständig aus- bzw. abgerollt sind.
- Halten Sie bei der Aufstellung des Gerätes ausreichend Abstand zu Wärmequellen ein.
- Achten Sie darauf, dass Vorhänge oder andere Gegenstände die Luftströmung nicht behindern.

Luftfilter und HEPA-Filter einsetzen

Hinweis


Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial vom HEPA-Filter. Gehen Sie zum Wechseln des Filters vor, wie im Kapitel Wartung unter HEPA-Filter reinigen und wechseln beschrieben.

Hinweis

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten Luftfilter am Lufteinlass!

Ohne Luftfilter wird das Geräteinnere stark verschmutzt, dadurch kann die Leistung gemindert und das Gerät beschädigt werden.

 Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass Luftfilter und HEPA-Filter installiert sind.





Kondensatbehälter einsetzen

- Vergewissern Sie sich, dass der Schwimmer im Kondensatbehälter richtig eingesetzt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kondensatbehälter leer und richtig eingesetzt ist.


Netzkabel anschließen

 Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose.

Bedienung

- Vermeiden Sie offene Türen und Fenster.
- Das Gerät arbeitet nach dem Einschalten vollautomatisch.
- Der Ventilator läuft im Entfeuchtungsbetrieb nach dem Erreichen des eingestellten Sollwertes 3 Minuten nach.

Bedienelemente



Nr.	Bezeichnung	Funktion
2	Farb-LED-Anzei- ge Raumluft- feuchtigkeit	Zeigt unabhängig von der Betriebsart die aktuelle relative Raumluftfeuchtigkeit über 3 verschiedene Farben an
12	Taste Child Lock	Sperrfunktion ein- oder ausschalten
13	LED Child Lock	Leuchtet bei aktivierter Sperrfunktion
14	Taste <i>Humidity</i>	Einstellen der gewünschten relativen Luftfeuchtigkeit

Nr.	Bezeichnung	Funktion			
15	LED %/relative Luftfeuchtigkeit	Leuchtet, wenn die relative Luftfeuchtigkeit eingestellt ist oder die aktuelle Luftfeuchtigkeit angezeigt wird			
16	LED ⊗	Leuchtet bei gewählter Betriebsart Entfeuchtung			
17	LED 🕲	Leuchtet bei gewählter Betriebsart Dauerbetrieb			
18	LED 岱	Leuchtet bei gewählter Betriebsart Wäschetrocknungsfunktion			
19	LED &	Leuchtet bei gewählter Betriebsart Ventilation			
20	Taste <i>Mode</i>	Einstellen der Betriebsart			
21	LED On/Off	Leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist			
22	Taste On/Off	Gerät ein- oder ausschalten			
23	LED I	Leuchtet bei niedriger Ventilatorgeschwindigkeit			
24	Taste Speed	Einstellen der Ventilatorgeschwindigkeit			
25	LED II	Leuchtet bei hoher Ventilatorgeschwindigkeit			
26	LED ≅	Leuchtet, wenn der Kondensatbehälter voll ist oder nicht richtig sitzt			
27	Segmentanzeige	Zeigt die gewünschte relative Luftfeuchtigkeit, die aktuelle Luftfeuchtigkeit oder die Stundenzahl des Timers an			
28	LED ☆	Leuchtet, wenn die automatische Enteisung aktiviert ist			
29	LED <i>Timer</i>	Leuchtet, wenn der Timer aktiviert ist			
30	Taste <i>Timer</i>	Timer-Funktion ein- und ausschalten: 1 h bis 24 h			
31	LED Sleep	Leuchtet bei aktivierter Betriebsart Nachtmodus			
32	Taste Sleep	Nachtmodus ein- und ausschalten			

A

Warnung vor elektrischer Spannung

Gefahr vor elektrischem Schlag!

Das Gerät besitzt keinen Schutz vor Wasser.

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

Benutzen Sie das Gerät niemals in Bereichen, in denen

Tropf-, Sprüh- oder fließendes Wasser in das Gerät
eindringen kann, und tauchen Sie es niemals in
Wasser!



LED-Farb-Anzeige der aktuellen Raumluftfeuchtigkeit

Die Farb-LED-Anzeige (2) zeigt unabhängig von der Betriebsart die aktuelle relative Raumluftfeuchtigkeit über 3 verschiedene Farben an.

LED Farbe	Bedeutung
Blau	Relative Raumluftfeuchtigkeit unter 50 %
Grün	Optimale relative Raumluftfeuchtigkeit zwischen 50 % und 70 %
Rot	Leuchtet: relative Raumluftfeuchtigkeit liegt gleich/oder über 70 %

Gerät einschalten

Nachdem Sie das Gerät, wie im Kapitel Montage und Inbetriebnahme beschrieben, betriebsbereit aufgestellt haben, können Sie es einschalten.

- 1. Drücken Sie die Taste On/Off (22).
 - ⇒ Das Gerät startet in der zuletzt eingestellten Betriebsart, beim ersten Einschalten im Automatikbetrieb.
 - ⇒ Die LED On/Off (21) leuchtet.
 - ⇒ Die LED der aktiven Betriebsart (16, 17, 18 oder 19) leuchtet.

Betriebsarten

Am Gerät lassen sich folgende Betriebsarten einstellen:

- Entfeuchtung
- Dauerbetrieb
- Waschetrocknungsfunktion
- Ventilation

Entfeuchtung

Das Gerät läuft bis zum Erreichen der vorgewählten relativen Raumluftfeuchtigkeit. Dann schaltet sich der Kompressor ab und der Ventilator läuft noch 3 Minuten weiter, bevor er sich ausschaltet. Wird die vorgewählte relative Raumluftfeuchtigkeit überschritten, schalten sich der Kompressor und der Ventilator wieder ein.

- 1. Drücken Sie die Taste *MODE* (20), um die Betriebsart zu wählen
 - ⇒ Die Anzeige für die aktuelle gewählte Betriebsart blinkt.
- 2. Drücken Sie die Taste *MODE* (20) erneut, bis die LED für die Betriebsart *Entfeuchtung* (16) blinkt.
 - ⇒ Die LED der ausgewählten Betriebsart blinkt ca. 5 Sekunden lang, bevor die Betriebart aktiviert wird.

Gewünschte relative Raumluftfeuchtigkeit einstellen

Sie können die relative Raumluftfeuchtigkeit ausschließlich in der Betriebsart *Entfeuchtung* ändern.

- Stellen Sie die gewünschte Raumluftfeuchtigkeit am Bedienfeld ein, indem Sie auf die Taste Humidity (14) drücken.
 - ⇒ Der Einstellbereich reicht von 30 % bis 80 %.
 - ⇒ Wenn die Taste Humidity nicht mehr gedrückt wird, springt die Segmentanzeige zur Anzeige der tatsächlichen Luftfeuchtigkeit zurück.

Nachtmodus

Im Nachtmodus ist das Bedienfeld heruntergedimmt und das Gerät erzeugt einen sanften Luftstrom, der Ihr Schlafbedürfnis berücksichtigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Nachtmodus einzuschalten:

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
- 1. Drücken Sie die Taste Sleep (32).
 - ⇒ Die LED Sleep (31) leuchtet.
- 2. Drücken Sie die Taste *Sleep* (32) erneut, um den Nachtmodus wieder auszuschalten.
 - ⇒ Das Gerät wechselt in die vorher eingestellte Betriebsart.

Dauerbetrieb

In der Betriebsart Dauerbetrieb entfeuchtet das Gerät durchgehend, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit. Die LED (a) (17) leuchtet.

Im Dauerbetrieb bleibt die Ventilatorgeschwindigkeit auf niedriger Stufe (LED I leuchtet) und kann nicht verstellt werden.

 $\label{eq:decomposition} \mbox{ Die relative Raumfeuchtigkeit kann nicht eingestellt werden. }$

Die aktuelle Luftfeuchtigkeit wird in der Segmentanzeige (27) angezeigt.



Info

Im Dauerbetrieb kann ein Kondensatablassschlauch angeschlossen werden, um das anfallende Kondensat kontinuierlich abzuleiten.

Wäschetrocknungsfunktion

In der Betriebsart Wäschetrocknungsfunktion entfeuchtet das Gerät durchgehend mit hoher Leistung, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit. Die LED 🛱 (18) leuchtet.

Die Ventilatorgeschwindigkeit bleibt auf hoher Stufe (LED ${\bf II}$ leuchtet) und kann nicht verstellt werden.

Die relative Raumfeuchtigkeit kann nicht eingestellt werden. Die aktuelle Luftfeuchtigkeit wird in der Segmentanzeige (27) angezeigt.



Ventilation

In der Betriebsart Ventilation reinigt das Gerät die Luft ohne Entfeuchtung.

Sie können in den Betriebsarten *Ventilation* und *Entfeuchtung* zwischen niedriger und hoher Ventilatorgeschwindigkeit wählen.

Die aktuelle Luftfeuchtigkeit wird in der Segmentanzeige (27) angezeigt.

- 1. Drücken Sie die Taste Speed (24).
 - ⇒ Bei niedriger Ventilatorgeschwindigkeit leuchtet die LED | (23).
 - ⇒ Bei hoher Ventilatorgeschwindigkeit leuchtet die LED II (25).

Timer einstellen

Hinweis

Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt in einem frei zugänglichen Raum betrieben werden, wenn der Timer aktiv ist.

Durch Drücken der Taste *Timer* (30) können Sie den Timer aktivieren.

Der Timer hat zwei Funktionsweisen:

- Automatisches Einschalten nach voreingestellter Anzahl an Stunden
- Automatisches Ausschalten nach voreingestellter Anzahl an Stunden

Die Funktion kann bei allen Betriebsarten eingestellt werden. Die Stundenzahl kann in 1h-Schritten (1 h bis maximal 24 h) eingestellt werden.

Wenn die Timer-Funktion aktiv ist, leuchtet die LED Timer (29).

Automatisches Einschalten

- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.
- Drücken Sie die Taste Timer (30) wiederholt, bis die gewünschte Stundenzahl bis zum automatischen Einschalten in der Segmentanzeige (27) angezeigt wird.
 - ⇒ In der Segmentanzeige (27) blinkt die eingestellte Stundenzahl.
 - Nach ca. 5 Sekunden wird die eingestellte Stundenzahl gespeichert und die Segmentanzeige erlischt.
 - ⇒ Das Gerät schaltet sich nach der vorgegeben Zeit ein.
 - ⇒ Die LED Timer (29) leuchtet.

Hinweise zum automatischen Einschalten:

- Das manuelle Einschalten des Gerätes deaktiviert das automatische Einschalten.
- Wenn Sie die Stundenzahl 0 w\u00e4hlen, ist der Timer ausgeschaltet.

Automatisches Ausschalten

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
- Drücken Sie die Taste *Timer* (30) wiederholt, bis die gewünschte Stundenzahl bis zum automatischen Ausschalten in der Segmentanzeige (27) angezeigt wird.
 - ⇒ In der Segmentanzeige (27) blinkt die eingestellte Stundenzahl.
 - Nach ca. 5 Sekunden wird die eingestellte Stundenzahl gespeichert und die Segmentanzeige zeigt wieder die Luftfeuchtigkeit an.
 - ⇒ Das Gerät schaltet sich nach der vorgegeben Zeit aus.
 - ⇒ Die LED Timer (29) leuchtet.

Hinweise zum automatischen Ausschalten:

- Das manuelle Ausschalten des Gerätes deaktiviert das automatische Ausschalten.
- Wenn Sie die Stundenzahl 0 w\u00e4hlen, ist der Timer ausgeschaltet.

Memory-Funktion

Wenn Sie das Gerät wieder einschalten, sind die gewählten Einstellungen für die Betriebsart, die relative Luftfeuchtigkeit und die Ventilatorgeschwindigkeit gespeichert. Ein eingestellter Timer wird nicht gespeichert.

Auch bei kurzen Netzausfällen merkt sich das Gerät die Einstellungen. Das Gerät schaltet sich in diesem Fall automatisch wieder ein. Bis auf den Timer sind die vorherigen Einstellungen gespeichert.

Auto-Stopp-Funktion

Wenn der Kondensatbehälter voll ist, stoppt das Gerät automatisch. Die LED ≅ (26) leuchtet. Leeren Sie den Kondensatbehälter wie unter Kondensatbehälter leeren beschrieben.

Sperrfunktion

Die Sperrfunktion sperrt die Verwendung der Tasten am Bedienfeld.


- 1. Drücken Sie die Taste *Child Lock* (12) für ca. 3 Sekunden, um die Sperrfunktion zu aktivieren.
 - ⇒ Die LED *Child Lock* (13) leuchtet.
 - ⇒ Das Bedienfeld ist für Eingaben gesperrt.
- 2. Drücken Sie die Taste *Child Lock* (12) für ca. 3 Sekunden, wenn Sie die Sperrfunktion deaktivieren möchten.
 - ⇒ Die LED Child Lock (13) erlischt.
 - \Rightarrow Die Sperrung der Tasten am Bedienfeld ist aufgehoben.




Betrieb mit Schlauch am Kondensatanschluss

Für den längeren Dauereinsatz oder die unbeaufsichtigte Entfeuchtung sollte der beiliegende Kondensatablassschlauch an das Gerät angeschlossen werden.

- ✓ Der mitgelieferte Schlauch (Durchmesser: 10 mm) liegt bereit.
- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.
- 1. Entfernen Sie die Verschlusskappe.
- 2. Schieben Sie das eine Ende des Schlauchs auf den Anschluss für den Kondensatablassschlauch (7).



 Führen Sie das andere Ende des Schlauches zu einem geeigneten Abfluss (z. B. Bodenablauf) oder einem ausreichend großen Auffangbehälter. Beachten Sie, dass der Schlauch nicht geknickt werden darf.



4. Entfernen Sie den Schlauch und montieren Sie die Verschlusskappe, wenn Sie das Kondensat wieder über den Kondensatbehälter auffangen wollen. Lassen Sie den Schlauch vor der Lagerung trocknen.

Automatische Enteisung

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen kann der Verdampfer während der Entfeuchtung vereisen. Das Gerät führt dann eine automatische Enteisung durch. Während der Abtauphase wird die Entfeuchtung kurzzeitig unterbrochen. Der Ventilator läuft weiter. Die Dauer der Enteisung kann variieren. Schalten Sie das Gerät während der automatischen Enteisung nicht aus. Entfernen Sie nicht den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Während der automatischen Enteisung leuchtet die Anzeige ∰ (28) in der Segmentanzeige.

Wäschetrocknung

Das Gerät kann zusätzlich auch als Raumluft-Wäschetrockner zur Unterstützung der Trocknung von nasser Wäsche in Wohnoder Arbeitsräumen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie bei der Positionierung des Gerätes oder eines Wäscheständers die Mindestabstände gemäß der technischen Daten.

Zur Wäschetrocknung empfehlen sich folgende Luftfeuchte-Werte:

- Schranktrocken = 46 % relative Luftfeuchtigkeit
- Bügelfeucht = 58 % relative Luftfeuchtigkeit
- Angetrocknet = 65 % relative Luftfeuchtigkeit

Passen Sie die Einstellungen der relativen Luftfeuchtigkeit an dem Gerät an (z. B. 60 % relative Luftfeuchtigkeit für bügelfeuchte Wäsche). Verwenden Sie ggf. ein Messgerät zur Messung der Luftfeuchtigkeit.

Außerbetriebnahme



Warnung vor elektrischer Spannung

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.

- Drücken Sie die Taste On/Off (22), um das Gerät auszuschalten.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Entfernen Sie ggf. den Kondensatablassschlauch sowie darin befindliche Restflüssigkeit.
- Leeren Sie ggf. den Kondensatbehälter.
- Reinigen Sie das Gerät gemäß dem Kapitel Wartung.
- Lagern Sie das Gerät gemäß dem Kapitel Transport und Lagerung.



Nachbestellbares Zubehör



Warnung

Benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in dieser Anleitung angegeben sind.

Der Gebrauch anderer als in der Anleitung empfohlener Einsatzwerkzeuge oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr bedeuten.

Bezeichnung	Artikelnummer
HEPA-Filter	7.710.000.025

Fehler und Störungen

Das Gerät wurde während der Produktion mehrfach auf einwandfreie Funktion geprüft. Sollten dennoch Funktionsstörungen auftreten, so überprüfen Sie das Gerät nach folgender Auflistung.

Hinweis

Warten Sie mindestens 3 Minuten nach allen Wartungs- und Reparaturarbeiten. Schalten Sie erst dann das Gerät wieder ein.

Das Gerät läuft nicht an:

- Überprüfen Sie den Netzanschluss.
- Überprüfen Sie Netzkabel und Netzstecker auf Beschädigungen.
- Überprüfen Sie die bauseitige Netzabsicherung.
- Überprüfen Sie den Kondensatbehälter auf richtigen Sitz.
- Kontrollieren Sie die Raumtemperatur. Beachten Sie den zulässigen Arbeitsbereich des Gerätes gemäß den technischen Daten.
- Warten Sie 10 Minuten, bevor Sie das Gerät neu starten.
 Sollte das Gerät nicht anlaufen, lassen Sie eine elektrische Überprüfung von einem Fachbetrieb oder von Trotec durchführen.

Das Gerät läuft, aber keine Kondensatbildung:

- Überprüfen Sie den Schwimmer im Kondensatbehälter auf Verschmutzungen. Bei Bedarf reinigen Sie den Kondensatbehälter. Der Schwimmer muss beweglich sein.
- Kontrollieren Sie die Raumtemperatur. Beachten Sie den zulässigen Arbeitsbereich des Gerätes gemäß den technischen Daten.
- Stellen Sie sicher, dass die relative Raumluftfeuchtigkeit den technischen Daten entspricht.
- Überprüfen Sie die vorgewählte gewünschte
 Raumluftfeuchtigkeit. Die relative Raumluftfeuchtigkeit im
 Aufstellraum muss oberhalb des gewählten Bereiches
 liegen. Reduzieren Sie ggf. die vorgewählte gewünschte
 Raumluftfeuchtigkeit.
- Überprüfen Sie den Luftfilter und HEPA-Filter auf Verschmutzungen. Bei Bedarf reinigen bzw. wechseln Sie den Luftfilter bzw. HEPA-Filter.

Das Gerät ist laut bzw. vibriert:

 Überprüfen Sie, ob das Gerät aufrecht und standsicher aufgestellt ist.

Kondensat läuft aus:

Überprüfen Sie das Gerät auf Undichtigkeiten.



Der Kompressor läuft nicht an:

- Kontrollieren Sie die Raumtemperatur. Beachten Sie den zulässigen Arbeitsbereich des Gerätes gemäß den technischen Daten.
- Stellen Sie sicher, dass die relative Raumluftfeuchtigkeit den technischen Daten entspricht.
- Überprüfen Sie die vorgewählte gewünschte Raumluftfeuchtigkeit. Die relative Raumluftfeuchtigkeit im Aufstellraum muss oberhalb des gewählten Bereiches liegen. Reduzieren Sie ggf. die vorgewählte gewünschte Raumluftfeuchtigkeit.
- Überprüfen Sie, ob der Überhitzungsschutz des Kompressors ausgelöst hat. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es ca. 10 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder an das Stromnetz anschließen.
- Das Gerät führt ggf. eine automatische Enteisung durch.
 Während der automatischen Enteisung findet keine Entfeuchtung statt.

Das Gerät wird sehr warm, ist laut bzw. verliert an Leistung:

- Überprüfen Sie die Lufteinlässe und Luftfilter auf Verschmutzungen. Entfernen Sie äußere Verschmutzungen.
- Überprüfen Sie das Gerät von außen auf Verschmutzungen (siehe Kapitel Wartung). Lassen Sie ein verschmutztes Geräteinneres von einem Fachbetrieb für Kälte- und Klimatechnik oder von Trotec reinigen.

Das Gerät funktioniert nach den Überprüfungen nicht einwandfrei:

Kontaktieren Sie den Kundenservice. Bringen Sie das Gerät ggf. zur Reparatur zu einem Fachbetrieb für Kälte- und Klimatechnik oder zu Trotec.



Wartung

Wartungsintervalle

Wartungs- und Pflegeintervall	vor jeder Inbetriebnahme	bei Bedarf	mindestens alle 2 Wochen	mindestens alle 4 Wochen	mindestens alle 6 Monate	mindestens jährlich
Lufteinlass und -auslass auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen	Х			Х		
Außenreinigung		Х				Х
Sichtprüfung des Geräteinneren auf Verschmutzungen		Х				Х
Luftfilter auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen bzw. auswechseln	Х		Х			
Luftfilter auswechseln					Х	
HEPA-Filter auswechseln und reinigen		Х				Х
Auf Beschädigungen prüfen	Х					
Befestigungsschrauben prüfen		Х				Х
Probelauf						Х
Kondensatbehälter und/oder Ablassschlauch leeren und reinigen		Х				

Wartungs- und Pflegeprotokoll

nummer:

Wartungs- und Pflegeintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Lufteinlass und -auslass auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen																
Luftfilter auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen bzw. auswechseln																
Außenreinigung																
Sichtprüfung des Geräteinneren auf Verschmutzungen																
Luftfilter auswechseln																
HEPA-Filter auswechseln und reinigen																
Auf Beschädigungen prüfen																
Befestigungsschrauben prüfen																
Probelauf																
Kondensatbehälter und/oder Ablassschlauch leeren und reinigen																
Bemerkungen		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		

			4. Datum:
5. Datum:	6. Datum:	7. Datum:	8. Datum:
			12. Datum:
I	l .		16. Datum:Unterschrift:



Tätigkeiten vor Wartungsbeginn



Warnung vor elektrischer Spannung

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.



Warnung vor elektrischer Spannung

Tätigkeiten, die das Öffnen des Gerätes erfordern, dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder von Trotec durchgeführt werden.

Kältemittelkreislauf



Gefahr

Natürliches Kältemittel Propan (R290)!

H220 – Extrem entzündbares Gas.

H280 – Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

P210 – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P377 – Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. P410+P403 – Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

 Der gesamte Kältemittelkreislauf ist ein wartungsfreies, hermetisch geschlossenes System und darf nur von Fachbetrieben für Kälte- und Klimatechnik oder von Trotec gewartet bzw. in Stand gesetzt werden.

Sicherheitszeichen und Schilder auf dem Gerät


Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitszeichen und Schilder auf dem Gerät. Erneuern Sie unleserliche Sicherheitszeichen!

Gehäuse reinigen

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem angefeuchteten, weichen, fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit mit elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen kann. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, wie z. B. Reinigungssprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermittel zum Befeuchten des Tuches.

Sichtprüfung des Geräteinneren auf Verschmutzungen

- 1. Entfernen Sie den Luftfilter.
- 2. Leuchten Sie mit einer Taschenlampe in die Öffnungen des Gerätes.
- 3. Prüfen Sie das Geräteinnere auf Verschmutzungen.
- 4. Wenn Sie eine dichte Staubschicht erkennen, lassen Sie das Geräteinnere von einem Fachbetrieb für Kälte- und Klimatechnik oder von Trotec reinigen.
- 5. Setzen Sie den Luftfilter wieder ein.



HEPA-Filter reinigen und wechseln

Hinweis

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten HEPA-Filter!

Hinweis

Der HEPA-Filter kann nicht gewaschen werden und muss bei Bedarf ersetzt werden.

Hinweis

Die Lebensdauer des HEPA-Filters hängt von den Umgebungsbedingungen sowie der Einsatzdauer des Geräts ab.


- Der HEPA-Filter muss gesäubert oder bei starker Verschmutzung gewechselt werden. Dies äußert sich z. B. durch eine reduzierte Leistung (siehe Kapitel Fehler und Störungen).
- Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass der HEPA-Filter installiert ist.

Die Nutzungsdauer beträgt ca. 1 Jahr, je nach Verschmutzungsgrad der Luft.


Führen Sie bei Bedarf eine Sichtprüfung des HEPA-Filters auf Verschmutzung durch.



1. Entfernen Sie die Abdeckung des Lufteinlasses.




2. Ziehen Sie den HEPA-Filter an der Lasche aus dem Gerät.




3. Säubern Sie den HEPA-Filter bei leichter Verschmutzung mit einem trockenem, fusselfreien Tuch. Entsorgen Sie den HEPA-Filter bei starker Verschmutzung entsprechend der nationalen Gesetzgebung und entnehmen Sie den neuen HEPA-Filter aus der Plastikhülle.

 Setzen Sie den gesäuberten bzw. den neuen HEPA-Filter in das Gerät ein. Achten Sie darauf, dass sich die Lasche in gezeigter Position befindet.



5. Setzen Sie die Abdeckung des Lufteinlasses wieder ein.






Luftfilter reinigen

Hinweis


Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter weder abgenutzt noch beschädigt ist. Die Ecken und Kanten des Luftfilters dürfen nicht verformt und nicht abgerundet sein. Vergewissern Sie sich vor dem Wiedereinsetzen des Luftfilters, dass dieser unbeschädigt und trocken ist!

Der Luftfilter muss gereinigt werden, sobald dieser verschmutzt ist. Dies äußert sich z. B. durch eine reduzierte Leistung (siehe Kapitel Fehler und Störungen).


1. Entfernen Sie die Abdeckung des Lufteinlasses.




2. Entnehmen Sie den Filter aus der Abdeckung.




3. Säubern Sie den Filter mit einem weichen, fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch. Sollte der Filter stark verschmutzt sein, säubern Sie ihn mit warmem Wasser, vermischt mit neutralem Reinigungsmittel.



- 4. Lassen Sie den Filter komplett trocknen. Setzen Sie keinen nassen Filter in das Gerät ein!
- 5. Setzen Sie den Luftfilter wieder in die Abdeckung ein.



6. Setzen Sie die Abdeckung des Lufteinlasses in das Gerät ein.







Kondensatbehälter leeren

Wenn der Kondensatbehälter voll oder nicht richtig eingesetzt ist, leuchtet die LED ≅ (26) in der Segmentanzeige.

1. Entnehmen Sie den Kondensatbehälter aus dem Gerät.




 Entleeren Sie den Kondensatbehälter über einem geeigneten Abfluss, z. B. einem WC, einem Waschbecken oder einem Spülbecken.



 Spülen Sie den Behälter mit klarem Wasser aus. Reinigen Sie den Behälter regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel (kein Spülmittel!). Setzen Sie den Kondensatbehälter wieder in das Gerät ein. Beschädigen Sie beim Einsetzen und Herausnehmen des Kondensatbehälters nicht den Schwimmer.

Achten Sie dabei darauf, dass der Schwimmer richtig positioniert ist.

Achten Sie dabei darauf, dass der Kondensatbehälter richtig eingesetzt wird, sonst schaltet sich das Gerät nicht wieder ein.



Tätigkeiten nach der Wartung

Wenn Sie das Gerät weiter verwenden möchten:

 Schließen Sie das Gerät wieder an, indem Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose stecken.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen:

 Lagern Sie das Gerät gemäß dem Kapitel Transport und Lagerung.




Technischer Anhang

Technische Daten

Entfeuchtungsleistung @ 32 °C / 80 % r.F. Entfeuchtungsleistung @ 30 °C / 80 % r.F. Luftmenge 170 m³/h Arbeitsbereich (Temperatur) 5 °C bis 32 °C Arbeitsbereich (relative Luftfeuchtigkeit) Druck Saugseite 1,2 MPa Druck Austrittsseite 2,5 MPa Zulässiger Druck max. Netzanschluss 220-240 V / 50 Hz Leistungsaufnahme max. 720 W Nennstrom 3,38 A Sicherung T 3,15 A Kältemittel R290 Kältemittelmenge 90 g GWP-Faktor 3 CO ₂ -Äquivalent Wasserbehälter 4 I Schalldruckpegel Ai oben B: hinten C: seitlich D: vorne Gewicht 17 kg	Parameter	Wert
@ 32 °C / 80 % r.F. Entfeuchtungsleistung @ 30 °C / 80 % r.F. Luftmenge 170 m³/h Arbeitsbereich (Temperatur) 5 °C bis 32 °C Arbeitsbereich (relative 1,2 MPa Druck Saugseite 1,2 MPa Druck Austrittsseite 2,5 MPa Zulässiger Druck max. 2,5 MPa Netzanschluss 220-240 V / 50 Hz Leistungsaufnahme max. 720 W Nennstrom 3,38 A Sicherung 173,15 A Kältemittel R290 Kältemittelmenge 90 g GWP-Faktor 3 CO ₂ -Äquivalent 0,00027 t Wasserbehälter 4 I Schalldruckpegel 51 dB(A) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben 50 cm B: hinten C: seitlich D: vorne 50 cm	Modell	TTK 99 HEPA
@ 30 °C / 80 % r.F. Luftmenge		31 I / 24 h
Arbeitsbereich (Temperatur) 5 °C bis 32 °C Arbeitsbereich (relative Luftfeuchtigkeit) 30 % bis 80 % r.F. Druck Saugseite 1,2 MPa Druck Austrittsseite 2,5 MPa Zulässiger Druck max. 2,5 MPa Netzanschluss 220-240 V / 50 Hz Leistungsaufnahme max. 720 W Nennstrom 3,38 A Sicherung T 3,15 A Kältemittel R290 Kältemittelmenge 90 g GWP-Faktor 3 CO ₂ -Äquivalent 0,00027 t Wasserbehälter 4 I Schalldruckpegel 51 dB(A) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben B: hinten C: seitlich D: vorne 50 cm		30 I / 24 h
Arbeitsbereich (relative Luftfeuchtigkeit) Druck Saugseite 1,2 MPa Druck Austrittsseite 2,5 MPa Zulässiger Druck max. Netzanschluss 220-240 V / 50 Hz Leistungsaufnahme max. 720 W Nennstrom 3,38 A Sicherung T 3,15 A Kältemittel R290 Kältemittelmenge 90 g GWP-Faktor 3 CO ₂ -Äquivalent Wasserbehälter 4 I Schalldruckpegel Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben B: hinten C: seitlich D: vorne 50 cm	Luftmenge	170 m³/h
Luftfeuchtigkeit) Druck Saugseite 1,2 MPa Druck Austrittsseite 2,5 MPa Zulässiger Druck max. 2,5 MPa Netzanschluss 220-240 V / 50 Hz Leistungsaufnahme max. 720 W Nennstrom 3,38 A Sicherung T 3,15 A Kältemittel R290 Kältemittelmenge 90 g GWP-Faktor 3 CO ₂ -Äquivalent 0,00027 t Wasserbehälter 4 I Schalldruckpegel 51 dB(A) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben B: hinten 50 cm C: seitlich D: vorne 50 cm	Arbeitsbereich (Temperatur)	5 °C bis 32 °C
Druck Austrittsseite Zulässiger Druck max. Netzanschluss 220-240 V / 50 Hz Leistungsaufnahme max. 720 W Nennstrom 3,38 A Sicherung T 3,15 A Kältemittel R290 Kältemittelmenge 90 g GWP-Faktor 3 CO ₂ -Äquivalent Wasserbehälter 4 I Schalldruckpegel Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben B: hinten C: seitlich D: vorne 50 cm	,	30 % bis 80 % r.F.
Zulässiger Druck max. Netzanschluss 220-240 V / 50 Hz Leistungsaufnahme max. 720 W Nennstrom 3,38 A Sicherung T 3,15 A Kältemittel R290 Kältemittelmenge 90 g GWP-Faktor 3 CO ₂ -Äquivalent Wasserbehälter 4 I Schalldruckpegel 51 dB(A) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben B: hinten C: seitlich D: vorne 50 cm	Druck Saugseite	1,2 MPa
Netzanschluss Leistungsaufnahme max. Nennstrom 3,38 A Sicherung T 3,15 A Kältemittel R290 Kältemittelmenge 90 g GWP-Faktor 3 CO ₂ -Äquivalent Wasserbehälter Schalldruckpegel Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben B: hinten C: seitlich D: vorne 50 cm	Druck Austrittsseite	2,5 MPa
Leistungsaufnahme max. Nennstrom 3,38 A Sicherung T 3,15 A Kältemittel R290 Kältemittelmenge 90 g GWP-Faktor 3 CO ₂ -Äquivalent Vasserbehälter 4 I Schalldruckpegel Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben B: hinten C: seitlich D: vorne 50 cm	Zulässiger Druck max.	2,5 MPa
Nennstrom Sicherung	Netzanschluss	220-240 V / 50 Hz
Sicherung T 3,15 A Kältemittel R290 Kältemittelmenge 90 g GWP-Faktor 3 CO ₂ -Äquivalent 0,00027 t Wasserbehälter 4 I Schalldruckpegel 51 dB(A) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben B: hinten C: seitlich D: vorne 50 cm 50 cm	Leistungsaufnahme max.	720 W
Kältemittel R290 Kältemittelmenge 90 g GWP-Faktor 3 CO ₂ -Äquivalent 0,00027 t Wasserbehälter 4 I Schalldruckpegel 51 dB(A) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben B: hinten C: seitlich D: vorne 50 cm	Nennstrom	3,38 A
Kältemittelmenge 90 g GWP-Faktor 3 CO ₂ -Äquivalent 0,00027 t Wasserbehälter 4 I Schalldruckpegel 51 dB(A) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben B: hinten C: seitlich D: vorne 50 cm	Sicherung —	T 3,15 A
GWP-Faktor 3 CO ₂ -Äquivalent 0,00027 t Wasserbehälter 4 I Schalldruckpegel 51 dB(A) Abmessungen (Länge x 250 x 370 x 585 mm Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben B: hinten C: seitlich D: vorne 50 cm 50 cm 50 cm	Kältemittel	R290
CO ₂ -Äquivalent Wasserbehälter Schalldruckpegel Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben B: hinten C: seitlich D: vorne O,00027 t 4 I 250 x 370 x 585 mm 50 cm 50 cm 50 cm	Kältemittelmenge	90 g
Wasserbehälter Schalldruckpegel Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben B: hinten C: seitlich D: vorne 4 I 250 x 370 x 585 mm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm	GWP-Faktor	3
Schalldruckpegel 51 dB(A) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben B: hinten C: seitlich D: vorne 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm	CO ₂ -Äquivalent	0,00027 t
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben B: hinten C: seitlich D: vorne 250 x 370 x 585 mm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm	Wasserbehälter	4
Breite x Höhe) Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen A: oben B: hinten C: seitlich D: vorne Breite x Höhe) 50 cm 50 cm 50 cm	Schalldruckpegel	51 dB(A)
und Gegenständen A: oben B: hinten C: seitlich D: vorne A: oben 50 cm 50 cm 50 cm		250 x 370 x 585 mm
B: hinten C: seitlich D: vorne 50 cm		
C: seitlich 50 cm D: vorne 50 cm		
D: vorne 50 cm		
	Gewicht D. Vorne	17 kg



Schaltplan






Ersatzteilübersicht



Info

Die Positionsnummern der Ersatzteile unterscheiden sich von den in der Betriebsanleitung verwendeten Positionsnummern der Bauteile.





Ersatzteilliste

No.	Spare part	No.	Spare part	No.	Spare part
1	Left Cover	18	Condenser & Evaporator	32	Screw Arbor
2	Wire Netting	19	Sensor	33	Electrical Cover (down)
5	Motor	20	Back Cover	34	Compressor
6	Control PCB	21	Water Plug	35	Electrical Cover (up)
7	Top Cover	22	Front Shell	36	Main PCB
8	Transparent Parts	23	Duct (down)	37	Compressor Capacitor
9	Lampshade	24	Wind Wheel	38	Right Cover
10	Display Window	25	Water Tank	39	Decorative Strip
11	Indicator Lamp Cover 1	26	Float	42	Filter Frame
12	Panel	27	Tank Cover	43	Inlet Frame
13	Lampshade	28	Handle	44	Clip
14	Light Board	29	Main Body	45	Duct (up)
15	Indicator Lamp Cover 2	30	Universal Wheel	46	Motor Capacitor
17	Reed Pipe	31	Base		

Entsorgung

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien stets umweltgerecht und nach den geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät stammt aus der Richtlinie 2012/19/EU. Es besagt, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Für viele EU-Länder können Sie sich auch auf der Webseite https://hub.trotec.com/?id=45090 über weitere Rückgabemöglichkeiten informieren. Ansonsten wenden Sie sich bitte an einen offiziellen, für Ihr Land zugelassenen Altgeräteverwerter.

In Deutschland gilt die Pflicht der Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten nach § 17 Absatz 1 und 2 gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Lassen Sie das im Gerät befindliche Kältemittel Propan von Firmen mit entsprechender Zertifizierung sachgerecht entsprechend der nationalen Gesetzgebung entsorgen (Europäischer Abfallartenkatalog 160504).

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7 D-52525 Heinsberg 1+49 2452 962-400 ■+49 2452 962-200

info@trotec.com www.trotec.com